

送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY 遠藤

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		セットファン		形式 TYPE	KF-200		形式 TYPE	全閉形		電源 SOURCE	3 A.C.		
(吐出)口径 OUTLET				72 x 75 mm				OUTPUT	0.2 kW		POLES	2 RATING S1	
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.				THERMAL CLASS 125(B)		BEARING NO. (L.S. 6202ZZ) (O.S. 6202ZZ)			
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)		電流 CURRENT(I)		回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m ³ /min		- V		- A		- min ⁻¹					
60 Hz	MAX. 0.75 kPa	MAX. 7.5 m ³ /min		200 V		0.9 A		3470 min ⁻¹					



* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

OUTLET MEASURED	OUT 絞り THROTTLE	ピトー管測定 PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS 点線部分は使用できません。		図番: KF26K2704F



西村電機株式会社
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.